Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением МЧС России
от_____№_____

КНМ 23210061000200534406 от 23.08.2021

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код*

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

350080, г. Краснодар, ул. Уральская, д.121, тел. (861) 991-07-48

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Новороссийска управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю

(наименование органа государственного пожарного надзора)

353907, г. Новороссийск, ул. Кутузовская, д.1, тел. (861) 721-24-55;
электронный адрес: ondnovoros@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 113/3

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Пятигорскому государственному университету» (Новороссийский филиал)

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения Заместителя главного государственного инспектора г. Новороссийска по пожарному надзору № 113 от «23» августа 2021 года
в период с 06.09.2021 г. по 16.09.2021 г.

Старший инспектор ОНД и ПР г. Новороссийска майор внутренней службы

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

Азарной Иван Александрович, дознаватель ОНД и ПР г. Новороссийска лейтенант внутренней службы Болтенко Валерия Александровна

органа государственного пожарного надзора)

проведено *плановая выездная проверка*

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица - директор НФ ФГБОУ ВО «ПГУ» Юрченко Дмитрий Владимирович

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	*Не проведен ремонт (переоснащение) систем пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре по истечению срока службы и наработки количества часов на отказ (установка АУПС и СОУЭ в 2008 год).*	*(ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. ч.4 ст. 4; ст. 83 ч. 1; ГОСТ Р 54101-2010 п. 5.1.7; «Правила противопожарного режима в РФ» утвержденные Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479, далее - ППР в РФ № 1479 п. 54)*	***14.03.2022***	
2.	*Не обеспечено эксплуатационное испытание ограждения крыши с составлением соответствующего протокола испытаний.*	*(ППР в РФ № 1479 п. 17)*	*14.03.2022*	
3.	*Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещения буфета.*	*(ППР в РФ п. 12)*	***14.03.2022***	
4.	*Отсутствует противопожарное заполнение (противопожарные двери) между помещениями разного функционального назначения по взрывопожарной и пожарной опасности (учебный корпус и помещения буфета).*	*(ч. 4 ст. 4, ч. 1, 2 ст. 88 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.)*	*14.03.2022*	
5.	*В коридорах на путях эвакуации установлены отопительные радиаторы, выступающие из плоскости стены на высоте менее 2 метра.*	*(СП 1.13130.2009 п. 4.3.3; ФЗ № 123 от 22.07.08 г. ст. 89)*	***14.03.2022***	
6.	*Автоматическая пожарная сигнализация выполнена с нарушениями норм, а именно: не выдержано расстояние от кондиционера до датчика автоматической пожарной сигнализации не менее 1 метра (помещение буфе-*	*(СП 5.13130.2009 с изменением № 1 п. 13.3.6; ФЗ № 123 от 22.07.08 г. ст. 54 ч. 2)*	***14.03.2022***	

	та).			
7.	*Имеющиеся противопожарная дверь не выполняет свои функции (помещение книгохранилища – не заделаны огнезащитным составом швы между дверью и стеной, дверь выпадает из проема).*	*(ФЗ № 123 от 22.07.08 г. ст. 88 ч. 13)*	*14.03.2022*	
8.	*Допускается оснащение помещений огнетушителями в нарушение норм согласно раздела XIX правил и приложений № 1 и № 2 (фактически эксплуатируются огнетушители ОУ-2).*	*(ППР в РФ № 1479 п. 60)*	***14.03.2022***	
9.	*При достижении системой или ее составными частями предельного состояния (срока службы), в том числе после ремонта системы, ее составные части подлежат выводу из эксплуатации и списанию. К моменту достижения системой предельного состояния организация должна принять меры к созданию новой системы (в местах установки новой системы старая не демонтирована).*	*(ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. ч.4 ст. 4; ГОСТ Р 54101-2010 п. 5.1.7; ГОСТ Р 50776-95 ч. 1 раздел 4 п. 9.2.3)*	*14.03.2022*	
10.	*На пути эвакуации пандус выполнен из горючего материала (выход из помещения буфета).*	*(таблица № 28 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.)*	***14.03.2022***	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор НФ ФГБОУ ВО «ПГУ» Юрченко Дмитрий Владимирович
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя)

_____
(подпись)

Старший инспектор ОНД и ПР г. Новороссийска
майор внутренней службы
Азарной И.А.
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Дознаватель ОНД и ПР г. Новороссийска
лейтенант внутренней службы
Болтенко В.А.
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

_____